



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2672
Pucón, 22/06/2010

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. Rut 099597360-k
La cantidad de \$: 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
Por concepto de : CANCELACION MES DE MAYO DE 2010 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
Fecha de Pago : 22/06/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 827, 7/06/2010, 2,000,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include: 215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público, 532-08-00-000-000-000 Servicios Generales, 215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público, 111-02-01-000-000-000 BANCO MUNICIPAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer. Row 1: 215-22-08-004-000-000, 58,681,000, 52,375,304, 6,305,696

Official stamps and signatures for the Municipality of Pucón, including the Director of Control and the Secretary.

Official stamps and signature for the Municipality of Pucón, specifically for the Administration and Finance Department.

Handwritten number 938567



Electricidad y Proyectos Limitada
 Giro: CONTRATISTA Y Mantenimiento de Alumbrado Público
 Poda de árboles próximos a líneas eléctricas e instalación
 Roca y despeje bajo líneas de alta tensión
 Otros servicios prestados a empresas
 Obras de conservación, mantenimiento, limpieza
 y pintura de edificios
 Construcción y mantenimiento de áreas
 Casa Matriz: España N° 25, Temuco
 Fono: (45)242100 Fax: (45)242101
 Suc. Las Violetas N° 28 - Pucón
 E-mail: info@epservicios.cl
 www.epservicios.cl

R.U.T.: 77.754.590-6
FACTURA
 N° **827**

Fecha: **03 de Junio de 2010**
 Señal(es) ID Municipalidad de Pucón
 Dirección: **AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 423**

S.I.L. TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010
 R.U.T. **69.191.600-6**
 Comuna **Pucon**

Guía de despacho
 Servicio Público
 Por lo siguiente:

Supervisor
 Condiciones de Pago

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de Mantenimiento a Alumbrado Publico Mes Mayo 2010		2,000,000
Se adjunta detalle de reparaciones			
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN			
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS			
OBJETADO N°			
DEVENGADO N° 3013			
DECRETO N°			
01 de partes I. Municipalidad Pucón			
Inchido N° 1055 PAFed			
Fecha: 03-6-2010			
Hora: 10:31 AM			
Son dos millones de pesos			
CANCELADO			
Nombre: Jose Carlos		R.U.T.:	
Recinto:		TOTAL NETOS \$ 1.620.672	
Fecha: 03-6-2010		19% I.V.A. \$ 319.328	
Firma:		TOTAL \$ 2.000.000	
Fecha:			

Original: Cliente

TEMUCO, 14 DE JUNIO DE 2010

SEÑOR (ES)
LILIAN FONSECA BARRA
ENCARGADO DE EGRESOS
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 483
PUCON

I. MUNICIPALIDAD PUCON	
Nº DE REGISTRO	3393
FECHA ENTRADA	21/6/2010
FECHA SALIDA	
DEP.:	F2138

PRESENTE

DE MI CONSIDERACION

TENGO EL AGRADO DE INFORMARLE QUE SE HA SUSCRITO UN CONTRATO DE FACTORING, ENTRE SU PROVEEDOR **ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LIMITADA Y FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A.**

PARA LOS EFECTOS DEL ART. 7 DE LA LEY N° 19.983, DEL ART. 1902 Y SIGUIENTES DEL CODIGO **CIVIL** Y ART. 162 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO, NOTIFICO A USTED QUE POR CONTRATO PROTOCOLIZADO EN LA NOTARIA DE TEMUCO DE DON JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO CON FECHA 11 DE JUNIO DE 2010 LOS CREDITOS EMANADOS DE LA(S) FACTURA(S), CHEQUE(S), LETRA(S), OTROS QUE EN FOTOCOPIA Y NOMINA ADJUNTA ACOMPAÑO, HAN SIDO CEDIDOS POR SU ACREEDOR A **FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. RUT: 99.597.360-K** AL CUAL DEBERA EFECTUARSE EL PAGO PARA QUE ESTA(S) SE ENTIENDA(N) CANCELADA(S) MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO.

LAS FACTURAS CEDIDAS A FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:


FACTURA N° 827 POR \$ 2.000.000.- FECHA DE EMISION 03/06/2010
FACTURA N° 829 POR \$ 1.314.950.- FECHA DE EMISION 03/06/2010

ESTE PAGO PUEDE SER RETIRADO POR LOS COBRADORES DE FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A., DEPOSITAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE N° **000-0202594-9** DEL **BANCO DEL DESARROLLO/SCOTIABANK** O BIEN ENVIARLO A ANTONIO VARAS # 920 OFICINA 53, TEMUCO.

TRATANDOSE DE FACTURAS CUYO PAGO SE DOCUMENTA CON LETRAS DE CAMBIO Y/O PAGARE AGRADECEMOS INFORMAR A FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. A OBJETO DE QUE ESTOS DOCUMENTOS LES SEAN ENDOSADOS EN DOMINIO Y ENTREGADOS DIRECTAMENTE.

SI DESEA MAYOR INFORMACION SIRVASE CONTACTERSE CON NUESTRA ADMINISTRATIVA DE COBRANZA SEÑORITA EVELYN KRAUSE GANDERATS AL FONO FAX 45/ 213865 - 213920 O A EMAIL **EKRAUSE@FACTORINGCREACION.CL**





Electricidad y Proyectos Limitada
 Giro: CONTRATISTA y Mantenimiento de Alumbrado Público
 Poda de árboles próximos a líneas eléctricas energizadas
 Roce y despeje bajo líneas de alta tensión
 Otros servicios prestados a empresas
 Obras de conservación, mantención, limpieza y pintura de edificios
 Construcción y mantención de áreas
 Casa Matriz: España N° 25 - Temuco
 Fono: (45)242100 Fax: (45)242101
 Suc.: Las Violetas N° 28 - Pucon
 E-mail: info@epservicios.cl
 www.epservicios.cl

R.U.T.: 77.754.590-6

FACTURA

N° **827**


S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha **03** de **JUNIO** de **2010**
 Señor (es) **I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**
 Dirección **AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 433**
 Guía de despacho _____ Teléfono _____
 Giro **SERVICIO PÚBLICO**
 R.U.T. **69.191.600-6**
 Comuna **PUCON**
 Supervisor _____
 Condiciones de Pago _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO Público Mes Mayo 2010 <i>Se adjunta detalle de reparaciones</i>		2.000.000
<p>El crédito representado por el presente documento, ha sido cedido a FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A., Dirección: Antonio Varas 920, of: 503, Rut: 99.597.360 - K, a quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelada.</p> <p>Temuco, _____ de _____ de _____</p> <p><i>Copia de Factura da derecho a Crédito Fiscal</i></p> <p>FIRMA DEL CEDENTE</p> <p>CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede esta conforme al documento que he tenido a la vista TEMUCO 14 JUN 2010 10:31/122</p> <p>NOTARIO PUBLICO JUAN ANTONIO LOYOLA</p>			
Son: 2.000.000	de Pesos		
Nombre: JOSE BRUOS	R.U.T.: _____	CANCELADO	
Recinto		NETOS \$	1.680.672
Fecha 03-06-2010	Firma: _____	I.V.A. \$	319.328
		TOTAL \$	2.000.000



Cuadruplicado: Cobro Ejecutivo Cedible

LIBRO IMP. 0001 - Aludant: 77 - Fono/Fax: (45) 212 819 - E-Mail: h.erc@toycon.pe.cl - Temuco



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2010

Fecha	Nº Poste	Dirección	Ampolletas					Halóger			Ballast interior				Ball. Ignitor	Port 70	Port 150	Nor. Aut.	F.A.	Lum. 70 x 150	lum 125 w	Lum.70 W	Ballast 40 W
			70	100	150	250	400	160 Ml	500	400	70	100	150	250									
01-may	S/P	COLON / BRASIL																1					
02-may	211297	BRASIL																1					
03-may	S/P	BRASIL																					
03-may	S/P	BRASIL																					
03-may	S/P	MUNICIPAL																					
03-may	S/P	MUNICIPAL																				1	
03-may	S/P	MUNICIPAL																					
03-may	267914	PLAZA BRASIL																					
03-may	211297	BRASIL																1					
04-may	S/P	BRASIL																					
04-may	129502	BRASIL																					
04-may	129752	SEBASTIAN ENGLER																					
04-may	129486	ANSORENA																					
04-may	S/P	RAMON GUINESS																					
04-may	267309	PJE PERU																					
04-may	2673066	PJE PERU																					
05-may	493178	CAMINO AL VOLCAN																					
05-may	127878	CAM. VILLARRICA INTERNACIONAL																					
05-may	127965	LINCOYAN																					
05-may	42274	O'HIGGINS																					
05-may	267535	PALGUIN																					
05-may	129586	PLAZA DE ARMAS																					
05-may	231664	DEL PILLAN																					
05-may	12879	V. INTERNACIONAL/ PJE. KACHELLE																					
05-may	793302	CAM. INTERNACIONAL / PJE. KACHELLE																					
05-may	128067	V. INTERNACIONAL / COLO COLO																					
05-may	128051	ARAUCO																					
05-may	211816	URUGUAY																					
05-may	626909	LOS CASTANOS / LOS ABEDULES																					
05-may	560938	LOS CASTANOS / LOS SAUCES																					
05-may	127806	CAM. INTERNACIONAL / ELTIT																					
05-may	127827	CAM. INTERNACIONAL / TERPEL																					
05-may	S/P	CAM. INTERNACIONAL / LICEO																					
05-may	S/P	MUNICIPAL																					
06-may	S/P	PLAZA DE ARMAS																					
06-may	127902	CAUPOLICAN																					
06-may	586231	G. URRUTIA																					
06-may	637036	G. URRUTIA																					
06-may	129618	FRESIA																					
06-may	129618	BRASIL																					
06-may	129494	PARAGUAY																					
06-may	129505	URUGUAY																					
06-may	491657	BRASIL																					
06-may	129669	PALGUIN																					
06-may	707009	PALGUIN																					
06-may	127959	PALGUIN																					
06-may	S/P	URUGUAY / PLAZA BRASIL																					
06-may	129649	MANUEL ARAYA																					
06-may	129743	SEBASTIAN ENGLER																					
06-may	129742	SEBASTIAN ENGLER																					
06-may	186603	LOS TILOS																					

215.22.06.009

Ganc.Lum

Automatico operado por consumo

Automatico operado por consumo

se realiza inspección para dar solución al problema en CAP se informa a german paredes y solicita un levantamiento del CAP

Se realiza levantamiento de CAP , encontrando limites de zona, se entra a don Gemma y avisa que lo revisara

se cambia trasformador de equipo fluorescente, en casa del adulto mayor

se cambia tubo fluorescente en pasillo municipal

se realiza inspección para hacer roce, entregando listado a don German para que coordine con CGE

se programa reloj control

se encuentra automatico operado y fusible aereo quemado, se normaliza servicio

se realiza traspaso de carga a CAP en calle Ansorena

se deja límite de zona

se habren puente para descargar CAP de Ansorena

se extiende línea AP (33mts) con 2 soportes de remate y 2 prensas de bronce

se conecta fase que se encontraba sin carga para alimentar luminarias de calle Sebastian Engre

Se extiende línea AP entre PC 267309 y 129643 24 mts

se extiende línea AP entre PC 263706 y 129764 24 mts

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se programa reloj control

se atiende reclamo sin luz en prierr piso departamento de salud, encontrando barra de neutro fundida en tablero

se instala poste metálico que e habia caido con lumiarai de 150W





DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas					Halógen		Ballast interior				Ball. Ignitor	Port 70	Port 150	Nor. Aut.	F.A.	Lum. 70 x 150	lum 125 w	Lum.70 W	Ballast 40 W
			70	100	150	250	400	160 Ml	500	400	70	100	150									
06-may	186600	EUCALIPTUS																	1			
06-may	S/P	LOS TILOS																	1			
06-may	610299	LIUCURA	1											1								
06-may	254894	RIO CLARO			1																	
06-may	458826	MATADERO	1											1	1							
06-may	196861	CAM. INTERNACIONAL				1													1			
06-may	198863	CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	198864	CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	163989	CORRENTOSO	1																			
06-may	231665	DEL PILLAN		1																		
06-may	186564	OJE. CANDELARIA							1										1			
06-may	595874	VICTORIA			1																	
06-may	576659	VICTORIA			1																	
06-may	S/P	PJE. CHIHUALLANTE			1																	
06-may	S/P	VOLCAN VILLARRICA			1																	
06-may	128074	V. CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	128073	V. CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	128071	V. CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	S/P	V. CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	128060	V. CAM. INTERNACIONAL				1																
06-may	129780	PJE UNO	1																	1		
07-may	S/P	CAM. INTERNACIONA / ELTIT																				
07-may	211891	ROLANDO MATUS	1																	1		
07-may	128683	ARAUCO				1																
07-may	759038	ROBERTO GUEISS	1																			
07-may	127766	CAM. INTERNACIONAL				1																
07-may	S/P	VILLA LAS VERTIENTES			1																	
07-may	456596	CALLE SAOGAL																				
07-may	127774	CAM. INTERNACIONAL				1						1								1		
07-may	458245	CAM. INTERNACIONAL				1																
07-may	127793	CAM. INTERNACIONAL				1						1								1		
07-may	459591	CAM. INTERNACIONAL				1																
07-may	740191	SEBASTIAN ENGLER				1																
07-may	129768	RAMON GUINESS	1																			
07-may	489210	VILLA SAN PEDRO	1																			
07-may	560992	VILLA SAN PEDRO	1																			
07-may	560034	HUIFE																				
07-may	792973	TRES ESQUINAS	1																	1		
07-may	787594	LUICURA																				
07-may	787591	LOS AVELLANOS	1																			
07-may	211689	PJE HUYUNPELAY	1																			
07-may	S/P	LOS ULMOS	1																			
07-may	246745	PLAYA BLANCA	1																			
07-may	246739	PLAYA BLANCA			1																	

Ganc.Lum

REPOSICION DE SEMÁFOROS





DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas					Halóger		Ballast interior				Ball		Port 70	Port 150	Nor. Aut.	F.A.	Lum. 70 x 150	lum 125 w	Lum.70 W	Ballast 40 W
			70	100	150	250	400	160 Ml	500	400	70	100	150	250	400					70	tor	150	
07-may	S/P	BRASIL																					
07-may	S/P	INSPECCION																					
10-may	S/P	O'HIGGIS																					
10-may	S/P	MUNICIPAL																					
10-may	S/P	MUNICIPAL																					
10-may	S/P	GEREMIAS BADILLA																					
10-may	S/P	BRASIL																					
10-may	S/P	PARQUE LOS BOLDOS																					
10-may	255304	CRUCE TRES ESQUINAS																				1	
10-may	231016	CRUCE TRES ESQUINAS																				1	
10-may	S/P	PUENTE COILACO				1																	
10-may	498096	AV. HUIFE	1																				
10-may	493511	CARRILEUFU (CABURGUA)	1																				
10-may	S/P	PUENTE DESAHERE CABURGUA			1																		
10-may	264709	CAM. PRINICIPAL CABURGUA			1							1					1						
10-may	264703	CAM. PRINICIPAL CABURGUA			1							1					1						
10-may	246787	CAM. PLAYA BLANCA			1																		
10-may	737239	CAM. PLAYA BLANCA			1																		
10-may	S/P	LIUCURA				1						1					1						
10-may	S/P	LOS TULIPANES			1																		
10-may	265770	LOS TULIPANES			1																		
10-may	245692	LAS DALIAS	1											1			1						
10-may	763953	CAM. INTERNACIONAL 2170																		1			
10-may	609476	PUERTO DEL SOL			1																		
10-may	459596	CAM. INTERNACIONAL																					
10-may	267540	ANSORENA	1																		1		
10-may	129509	URUGUAY																			1		
10-may	753260	O'HIGGINS												1			1				1		
10-may	459060	O'HIGGINS																					
10-may	129621	FRESIA																					
10-may	270470	PEDRO DE VALDIVIA				1																	
11-may	S/P	MUNICIPAL																					
11-may	S/P	GEREMIAS BADILLA																					
11-may	S/P	PLAZA DE ARMAS																					
11-may	S/P	FRESIA																					
12-may	S/P	MUNICIPAL																					
12-may	S/P	GEREMIAS BADILLA																					
12-may	S/P	GEREMIAS BADILLA																					
12-may	S/P	GEREMIAS BADILLA																					
12-may	S/P	HENRRIQUE NOVOA																					
12-may	S/P	HENRRIQUE NOVOA	1																				
13-may	S/P	RECINTO MUNICIPAL																					
13-may	S/P	RECINTO MUNICIPAL																					
13-may	S/P	RECINTO MUNICIPAL																					
13-may	S/P	RECINTO MUNICIPAL																					
13-may	S/P	RECINTO MUNICIPAL																					

Ganc. Lum

se extiende 35 mts de prensablado de Cu N°6 para equilibrar carga

se realiza inspeccion nocturna en sector centro y poblaciones

luminaria se encoentraba abierta con ballast colgando

Reparacion de tablero de enchufe eléctrico en gimnasio municipal se cambia caja chuqui

Reparacion elelctrica oficina registros electorales , se informa que alimentación se encuentra con alambre 1,5 AWG. En circuito de enchufes

Se prueban 8 focos de 1500W para ser isntalados en cancha Geremias Badilla

se toma carga CAP Brasil R= 39 A S= 61A T=39A

Se programa reloj control de 18:15 a 07:30 hrs.

Neutro cortado, se reparó

se retiran 8 focos 1500W de bodega se trasladan a recinto municipal

se revisan pernos para fijar estructua en cancha geremias badilla

se presta apoyo a departamento de aseo y ornato en plaza de armas

se cortan cables telefónicos que se encontraban colgando en intersecciones de calles Fresia

se retiran 5 focos de 400W Haluro metálico 1 foco 1500W con ballast en cancha geremias badilla

se isntala estructura metálica en torres de iluminación para iinstalar focos de 1500W cancha Geremis Badilla

Se isntalan 3 focos de 1500W Haluro Metálico en cancha Geremias Badilla

Se cambia ballast exterior y ampolleta de 1500W en torres de iluminacion cancha Geremias Badilla

Ganc. Lum

se repara iluminacion galpón taller mecánico recinto 2 municipal

se entrega a Ecoparque 5 focos de 1500W que no se instalaron en cancha Geremias Badilla
se reviso sector turbina alta luminaria tapadas por ganchos, se consulta si se har(a poda o se espera
cambio ampolleta en casino municipal N°2
Cambio de ballast y ampolleta de 1500W en cruce
se levanta cable concentrico que alimentaba carros plaza de amas
se repara poste de pino impregnado con extensión metálica
se repara foco de 250W para instalar en los tilos

se repara equipo florescente en oficina departamento empresarial municipal en edificio calle fresia
se realiza hoyo y se instala poste pino impregnado con focos 250W
se extiende línea 40 mts para alimentar focos de iluminacin
se repara provisoriamente cable de grupo electrogeno que se cortó por conexiones sueltas quea coenctado en prensa electrica
se repara CAP Terpel
se cambia pla de relj control y se programa
se repara CAP aut. Operado tripolar

CAP operado se normaliza
se cortan cables telefónicos que se encuentran colgando
se revisa enchufes departamento social en mal estado
se cambia enchufe de un puesto y se instalo uno de dos puestos en departamento social.
se repara iluminacion edificio municipal, se cambiaron 5 tubos fluorescentes y 3 partidores.

se cambio reloj control y se programo de 17:45 a 19:30 hrs
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se cambia ampolleta

se cambia cabeza luminaria 125w y se alambro gancho luminaria

cambio de fotocelda

cambio de fotocelda

se instalo enchufe volante monofasico en oficina departamento social

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs


se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs



Ganc.Lum

se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se reprogramo reloj de 17:45 a 07:30hrs
se retiraron 6 focos alojados de 150 w que se encontraban instalados frente a correos de chile en calle fresia y se guardaron en bodega
se cambiaron 6 ampollitas 400w aluro metal
se cambiaron 3 ballast 400w
se cambiaron 5 ignitores
se programo reloj control
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se programo reloj control de 17:45 a 07:30hrs
se cambio enchufe de 1 puente por uno de 3 puentes, en edificio consultorio en calle ansorena
se cambiaron 4 focos de 400w en pasarela Queihue
cambio fusible aereo de lazo 11A

SE CAMBIO CABLEADO LUMINARIA 20 MT. 2,5 MM.

SE CORTO CABLE QUE COLGABA EN POSTE EN VARIANTEINTERNACIONAL

SE CORTO RAMAS QUE CRUZABAN LINEA AP

SE REALIZA TRASPASO DE CARGA DE CAP CAM. INTERNACIONAL TERPEL A CAP CAM. INTARNACIONAL EL CLARO MOTEL OASIS QUE SE ENCONTRABAN CON UNA FASE LIBRE

SE REALIZO LIMITE DE ZONA Y SE INSTALARON 2 AISLADORES DE REMATE 57MM.

CAP TERPEL QUEDO CON 55AM. ANTES TENIA 77 AMP.

CAP OASIS QUEDO CON 30 AMP

SE REVISO EN TERRENO PUNTOS DONDE SE DEVEN INSTALAR LUMINARIAS. FINAL CALLE 1 HACER LINE AP 38 MT. E INSTALAR 2 LUMINARIAS. VILLA ENTRE RIOS INSTALAR 3 LUMINARIAS. CORDILLERA ALTA INSTALAR 1 LUMINARIA.

SE ISO EXTENCION DE ALUMBRADO PARA ILUMINAR PASAJE 6 POBLACION LIBERTAD, CON CABLE PREEMSAMBLADO 2 *16

SE INSTALA LUM REACONDICIONADA CON GANCHO 1"

SE INSTALA LUM REACONDICIONADA CON GANCHO 1"

SE REALIZO EN TERRENO

SE REVISO EN TERRENO FORMA DE ILUMINARSUBIDA EL MONASTERIO Y SE VERA CON SENOR PAREDES MATERIAL PARA HACERLO

REPARACION CAP SE ENCONTRABAN AUTOMATICOS OPERADOS QUEDO EN REVICION



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas					Halógen		Ballast interior				Ball	Igni	Port	Port	Nor.	F.A.	Lum. 70 x 150	lum 125 w	Lum.70 W	Ballast 40 W
			70	100	150	250	400	160 Ml	500	400	70	100	150										
25-may	127239	MUNICIPAL																					
25-may	127839	MUNICIPAL																					
25-may	267287	MUNICIPAL																					
25-may	127795	MUNICIPAL																					
25-may	127772	MUNICIPAL																					
25-may	211287	CALLE BRASIL																					
25-may	S/N	RAMON GUINNESS																					
26-may	S/N	MUNICIPAL																					
26-may	37213-83721	MUNICIPAL																					
26-may	128051	MUNICIPAL																					
27-may	S/N	MUNICIPAL																					
27-may	S/N	MUNICIPAL																					
27-may	128051	MUNICIPAL																					
27-may	S/N	MUNICIPAL																					
27-may	127634	MILLARAY CAMINO VILLARRICA																					
27-may	127643	ALMONI DEL LAGO																					
27-may	S/N	MUNICIPAL																					
27-may	S/N	MUNICIPAL																					
27-may	128051	MUNICIPAL																					
27-may	211816	CURARREGUE																					
27-may	127795	TRES ESQUINAS																					
27-may	211664	DELPILLAN																					
27-may	S/N	MUNICIPAL																					
28-may	S/N	MUNICIPAL																					
28-may	S/N	MUNICIPAL																					
28-may	271901	CAMINO A LA VALSA QUELHUE																					
28-may	123912	PSJ. EL ROBLE																					
28-may	267436	CALLE LOS PELLINES																					
28-may	267407	CASIQUE PAILLALEF																					
28-may	267905	CALLE G. ALDERETE																					
29-may	s/n	Edificio Municipal																					
30-may	128079	VARIANTE INTERNACIONAL																					
30-may	245882	Las Azaleas/Camelia																					
31-may	128052	Calle amapolas																					
31-may	769192																						
31-may	129898	Eltit camino Intern																					
31-may	758341	Eltit camino Intern																					
31-may	267114	Cacique Paillalef																					
31-may	267005	Cacique Paillalef																					
31-may	127523	Arenal																					
31-may	s/n	Cordillera alta																					
31-may	s/n	Cordillera alta																					
31-may	686754	Mallolafquen																					
31-may	129815	Colo Colo																					
31-may	718481	Urrutia																					
31-may	129487	Paraguay																					
31-may	186733	Villa los alamos																					
31-may		Monasterio santa clara																					
31-may		Edificio Municipal																					

Ganc.Lum

SE HIZO LEVANTAMIENTO CAP CAMINO INTERNACIONAL HOTEL OASIS

SE PROGRAMA RELOJ CONTROL CAP INICIARIA DE 17:45 A 02:00 Y DE 06:00 A 07:00 HRS. CAP CAMI. INTERNACIONAL HOTEL OASIS

SE PROGRAMA RELOJ CONTROL CAP INICIARIA DE 17:45 A 02:00 Y DE 06:00 A 07:00 HRS. CAP CAMI. INTERNACIONAL VILLA LOS NOTROS

SE PROGRAMA RELOJ CONTROL CAP INICIARIA DE 17:45 A 02:00 Y DE 06:00 A 07:00 HRS. CAP CAMI. INTERNACIONAL TRES ESQUINAS

SE PROGRAMA RELOJ CONTROL CAP INICIARIA DE 17:45 A 02:00 Y DE 06:00 A 07:00 HRS. CAP CAMI. INTERNACIONAL LICEO HOTELERIA

SE TOMO CARGA A CAP FASE : R:574 AMP. S:61 AMP. T:55AMP.

SE TOMO CARGA A CAP FASE : R:35 AMP S:51 AMP. T:58 AMP.

REPARACION CAP PLAZA GRANDE SE CAMBION CONTACTOR 80 AMP PRENDIDO. SE PRENDIO CAP Y SE ENCONTRO 6 FOCOS APAGADOS CAP QUEDO DESCONECTADO HASTA NUEVO AVISO

SE REVISAN CAMINO AL VOLCAN POSTES SIN LUMINARIAS SE VERA CON SENOR PAREDES SI SE INSTALAN LUMINARIAS

REPARACION CAP ARAUCO SE ENCUENTRAN AUTOMATICOS CAP OPERADOS SE REPARA EL SERVICIO

SE CAMBIO LINEA AP CORTADA POR RAMA QUE CALLO POR CAUSA DEL VIENTO SE CAMBIARON 45 MT. CABLE PEENSAMBLADO 2*16 SUBIDA CORDILLERA ALTA POR PSJ. CHIHUENLLANTO

SE CAMBIA LUMINARIA QUE ERSTABA COLGANDO SEREPUISO CABESAL

CAP ARAUCO FUSIBLE AEREO QUEMADO FASE R LOZAS R, S T QUEBRADAS SE AVISA A CGE PARA REPARARLAS

SE DEJARON 3 SEGUROS DE LOSA 60 AMP. 6 TERMINALES DE OJO, PARA CALLE 6 Y 4 MT. DE CABLE SUPER FLEC N° 6 PARA REPARACION DE CAP

SE PROGRAMA RELOJ CONTROL CAP MILLARAI CAMINO VILLARRICA

SEPROGRAMO RELOJ CONTROL CAP ALMONI DEL LAGO CAMINO PUCON - VILLARRICA

REPARACION ELECTRICA CAMARINES CANCHA GEREMIAS BADILLA. SE CONECTO ALIMENTACION ELECTRICA TABLERO Y SE CAMBIARON 4 TUBOS FLUORECENTES Y 4 PARTIDORES.

SE CAMBIARON 4 TUBOS FLUORECENTES Y 4 PARTIDORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

REPARACION CAP ARAUCO SE PUENTEÓ AUTOMATICO Y CAP QUEDA FUNCIONANDO CON UNA FASE A ESPERA QUE CGE REPREARE FUSIBLE AEREOS.

SE ENCONTRO AUT. OPERADO CAP QUEDA EN SERVICIO

CAP TRES ESQUINAS CAMI. INTERNACIONAL SE ENCUENTRA AUT. 63 AMP. OPERADO FASE T QUEDA EN SERVICIO

SE ENCONTRO AUT CAP OPERADO CAP QUEDA EN SERVICIO

SE HIZO REVICION CAMINO PUCON- VILLARICA SE ENCONTRARON 17 LUMINARIAS APAGADAS

SE INSTALAN 22 GIRNALDAS EN SUBIDA MONASTERIOS

SE REVIZARON FOCOS FRONTIS IGLESIA MONASTERIOS SANTA CLARA, NO SE PUDIERON REPARAR POR FALTA DE AMPOLLETAS, LAS CUALES SE PIDIERON PARA EL DIA LUNES

SE CAMBIO ALAMBRADO LUMINARIA

REPARACION ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANSORENA SE ENCONTRO PROTECTOR DIFERENCIAL OPERADO.

Edificio Municipal foco de piso quebrado se retira ampolieta

Cap Operado

Cap Operado

Instalar 2 focos halogenos

Intala tapa metalica edificio municipal