

**Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL**

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de

: FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. Rut 099597360-k
: 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
: CANCELACION MES DE JULIO 2010, MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO
: 09/08/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	834	02/08/2010	2,000,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		2,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000,000	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	2,000,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,000,000
Sumas Iguales		4,000,000	4,000,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000				
Presupuesto Vigente	58,681,000				
Total Comprometido	56,532,309				
Saldo x Comprometer	2,148,691				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39320



Electricidad y Proyectos Limitada
 G.R. CONTRATISTA y Mantenimiento de Alumbrado Público
 Poda de árboles próximos a líneas eléctricas energizadas
 Rocas y despeje bajo líneas de alta tensión
 Otros servicios prestados a empresas
 Obras de conservación, mantenimiento, limpieza
 y pintura de edificios
 Construcción y mantenimiento de áreas
 Casa Matriz: España Nº 25 Temuco
 Fono: (45)242100-Fax: (45)242101
 E-mail: info@epservicios.cl
 Suc: Las Violetas Nº 28 R. Pucón

R.U.T.: 77.754.590-6

FACTURA

Nº 834

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha: **02 de Agosto de 2010**
 Señor(es): **Municipalidad de Pucón**
 Dirección: **AVDA. BERNARDO O'HIGGINS Nº 433**
 Guía de despacho: **Supervisor**
 Grupo: **Servicio Público**
 Por lo siguiente:

R.U.T.: **69.191.600-6**
 Comuna: **Pucón**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de Mantenimiento Alumbrado Público Mes de Julio 2010. Se Adjunta detalle de Trabajos Efectuados		2,000.000
1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN			
Nº DE REGISTRO: 4219			
FECHA ENTREGA: 03/8/2010			
FECHA SALIDA:			
DEPÓSITO INDUSTRIAL B Y P LIMITADA, ALDUNATE 77, TEMUCO, RUT: 77.672.800-4			
DEVENGADO Nº 1341			
Son: dos millones de Pesos			
Membre: José Sánchez R.U.T.: [REDACTED]			
Recinto: [REDACTED]			
Fecha: 03 de Agosto Firma: [REDACTED]			
		TOTAL NETOS	1.630.672
		19% I.V.A.	319.328
		TOTAL	2.000.000

CANCELADO

Original- Cliente



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas						Alamb radio	Fotocel da	Ballast interior				Igni or	Port 150	Nor Aut	Inst. rejilla	Lum. 250w	Tubo 36 W	Observaciones
			70	100	150	250	400	400			70	100	150	250							
01-jul	245900	Calle las dalias	1																	Cambio de ampolleta	
01-jul	127813	Camino internacional				1						1	1							Cambio de ampolleta, ballast e ignitor	
01-jul	186635	Pje 5 Poblacion Libertad	1																	Cambio de ampolleta	
01-jul	186637	Pje 6 Poblacion Libertad	1										1							Cambio ampolleta e ignitor	
01-jul	S/N																				
01-jul	S/N																			Se hizo recorrido para hacer lista luminarias apagadas para reparar con camion	
02-jul	S/N	Plaza de armas																		Se lavaron 22 difusores de focos de iluminacion plaza de armas	
02-jul	718592																			Se verifico en terreno postee chocado. se comunico a señor Paredes quien dara aviso a CGE	
02-jul	128018	Calle colo-colo				1						1	1							Cambio ampolleta, ballast e ignitor	
02-jul	713812	Calle G Urrutia				1														Cambio ampolleta y reparacion neutro	
02-jul	743588	Calle Alderete				1														Cambio ampolleta	
02-jul	267911	Calle Alderete				1														Cambio ampolleta	
02-jul	127903	Calle Caupolican				1						1	1							Cambio ampolleta, ballast e ignitor	
02-jul	127898	Calle Caupolican				1						1	1							Cambio ampolleta, ballast e ignitor	
02-jul	129600	Calle Incoyan				1														Cambio ampolleta	
02-jul	129741	Calle Perú	1																	Cambio ampolleta y porta lampara	
02-jul	129739	Calle Perú	1																	Cambio ampolleta y porta lampara	
04-jul	S/N	Sector Los Riscos																		Se encontro automatico CAP operado. Se repuso servicio pero se volvio a operar	
05-jul	255850	Camino Pucon-Villarica				1							1							Cambio ampolleta e ignitor	
05-jul	288271	Camino Pucon-Villarica				1														Cambio ampolleta	
05-jul	255747	Camino Pucon-Villarica				1														Cambio ampolleta	
05-jul	27657/127656					1														Reparacion de AP. Se encontraron lineas cruzadas de AP con neutro CAP particular. Se instalo linea face de AP 60cm y se instalo soporte de remate de 160mm en poste 12765	
05-jul	127660	Camino Pucon-Villarica				1							1							Reparacion CAP	
05-jul	127652	Camino Pucon-Villarica				1								1						Cambio ampolleta e ignitor	
05-jul	127621	Camino Pucon-Villarica				1														Cambio ampolleta	
05-jul	127620	Camino Pucon-Villarica				1							1	1						Cambio ampolleta, ballast e ignitor	
05-jul	267004	Calle Felipe Paillalef	1			1														Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	723948	Pje Roberto Geiss	1																	Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	129839	Calle Cacique Pocolanca				1														Reparacion fusible aereo y cambio ampolleta	
05-jul	129862	Calle Cacique Pangueluf	1																	Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	129873	Calle C. Sabugal	1									1	1							Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	129876	Calle C. Sabugal				1														Cambio ampolleta, ballast e ignitor	
05-jul	129888	Pje Flores	1									1	1							Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	129867	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	129886	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	129885	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	129884	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	129882	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	129881	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	129880	Pje Flores	1																	Se cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	129877	Pje Flores																		Se instalo difusor de vidrio	
05-jul	S/N	Pedro Schulers																		Reparacion de CAP. Se encontro aut 63A operado	
05-jul	S/N	Uruguay																		Se programo reloj control de 17:30 a 08:00	
05-jul	211880	Sector Iurbina alta																		Se instalo luminaria rescondicionada con gancho de 1" y 20 mts de cable concentrico 2x6mm	
05-jul	43746	Calle colo-colo				1														Cambio ampolleta	
05-jul	753255	Calle colo-colo				1														Cambio ampolleta	
05-jul	43747	Calle colo-colo				1														Cambio ampolleta	
05-jul	126076	Calle variante internacional				1														Cambio ampolleta	
05-jul	128080	Calle variante internacional				1														Cambio ampolleta	
05-jul	259303	Pje Artemio Carrillo	1																	Cambio ampolleta	
05-jul	128066	Camino entrando villa cordillera baja				1														Cambio ignitor	
05-jul	186542	Pje Cerro Quelhue	1									1								Cambio ampolleta y ballast	
05-jul	S/N	Camino entrando villa cordillera baja																		Cambio ignitor	
05-jul	560986	Av Huile, Villa San Pedro				1														Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	489209	Av Huile, Villa San Pedro				1														Cambio ampolleta y porta lampara E40	
05-jul	626382	Sector de Carilenu	1																	Cambio ampolleta	
05-jul	746944	Sector de Carilenu	1																	Cambio ampolleta	
05-jul	180600	Calle Eucaliptus												1						Cambio ignitor	
06-jul	231511	Pje Pucon, Villa Esperanza	1																	Cambio ampolleta	
06-jul	291512	Pje Pucon, Villa Esperanza	1																	Cambio ampolleta	
06-jul	S/N	Recanto 2 Municipal				1														Cambio ampolleta	
06-jul	186563	Villa cordillera baja				1														Se retiro foco de 400w que iluminaba multicancha villa cordillera baja	



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2015

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas						Alambrado	Fotocelda	Ballast interior				Ignitor	Port 150	Nor. Aut.	Inst. rejilla	Lum. 250w	Tubo 36 W	Observaciones
			70	100	150	250	400	400			70	100	150	250							
06-jul	196564	Villa cordillera baja																			Se retiro foco de 400w que alumina villa cordillera baja
06-jul	S/N	Multicancha villa las araucarias																			Se instalo reloj control en multicancha de villa las araucarias. Numero de medidor 06150008723
06-jul	127890	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	127891	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	127892	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	127893	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	127894	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	778131	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	127896	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
06-jul	127897	Calle Caupolicán																			Se labo difusor
07-jul	S/N	Villa Bomberos de Chile							1												Se cambio fotocelda
07-jul	S/N	Los Castaños/Los Sauces																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Los Castaños/Los Abetos																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Calle Palguin																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Calle Lincoyan																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Plaza de armas																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Calle Brasil																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Camino al volcan																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Interlaken, camino pucon-villarica																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Av O Higgins																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Ramon Guíñez																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Variante/Colo-colo																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Variante/Kachele																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Cordillera Alta																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Del Pillan																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Camino internacional/Kachele																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Camino internacional/ Terpet																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Camino internacional/Ehit																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	S/N	Cruce curirehue																			Se programo reloj control a las 8:00
07-jul	127863	Murrahue, camino villarica																			Reparacion CAP
07-jul	S/N	Villa el triunfo																			Reparacion CAP se encontro automatico CAP operado se repuso servicio
07-jul	S/N	Ramon Guíñez																			Reparacion CAP se encontro automatico CAP operado se repuso servicio
07-jul	S/N	Ramon Quezada																			Reparacion CAP se encontro automatico fase R operado se repuso servicio
08-jul	S/N	Colonia Quilaco																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Cruce carguello																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Cruce Paillaco																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Av principal caburgua																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Ismenia Pauchad																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Villa Tripayatu																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Av principal caburgua																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Av principal caburgua																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Camino a playa blanca																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Playa Blanca																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Cementerio Carguello																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Quetroleu camino a caburgua																			Se reviso CAP
08-jul	S/N	Plaza de armas																			Se hizo levantamiento de CAP
08-jul	S/N	Playa Grande																			Se hizo levantamiento de CAP
08-jul	S/N	Parque los boldos sector playa																			Se hizo levantamiento de CAP
09-jul	S/N	Recinto 2 Municipal																			Se presto apoyo a maestro soldador a armar poste para entpalme trifasico de recinto n°2 municipal
09-jul	S/N	Saint Jhon																			Reparacion CAP se encontro fotocelda pegada, se cambio fotocelda
09-jul	S/N	Fresia/Peru																			Se hizo revision donde se debe hacer rose
09-jul	S/N	Fresia/Ecuador																			Se hizo revision donde se debe hacer rose
09-jul	S/N	Fresia desde O Higgins hasta P de valdivia																			Se hizo revision donde se debe hacer rose
10-jul	S/N	Calle Brasil																			Reparacion CAP se encuentra automatica quebrado. Se reparo servicio
10-jul	S/N	Ramon Guíñez																			Se encontro automatico CAP operado. Se repuso servicio
10-jul	S/N	Los Arrayanes																			Se encontro automatico CAP operado. Se repuso servicio
12-jul	S/N																				Reparacion de semaforos, se enderezaron 2 semaforos y se instalo viceria metalaica a luz verde
12-jul	763268	Av O Higgins																			Cambio fucible aereo de losa
12-jul	127962	Calle Lincoyan																			Cambio ampolleta ballast e ignitor
12-jul	129552	Calle Urutia																			Cambio ampolleta
12-jul	129618	Calle Fresia																			Reparacion seguro aereo
12-jul	S/N	Calle Lincoyan																			Cambio ampolleta



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010

Fecha	Nº Poste	Dirección	Ampolletas						Alamb. rado	Fotocef. da	Ballast interior				Ignif. or	Port. 150	Nor. Aut.	Inst. rejilla	Lum.		Tubo 36 W	Observaciones
			70	100	150	250	400	400			70	100	150	250					400	250w		
12-jul	129814	Calle colo-colo				1															Cambio ampolleta	
12-jul	129874	Calle C. Sabugal		1								1			1						Se cambio ampolleta, porta lampara E40, difusor, ballast e ignitor	
12-jul	694805	Calle O Higgins				1									1						Se cambio ampolleta e ignitor	
12-jul	694811	Calle O Higgins				1									1						Se cambio ampolleta e ignitor	
12-jul	127838	Camino internacional				1									1						Se cambio ampolleta e ignitor	
12-jul	127835	Camino internacional				1									1						Se cambio ampolleta	
12-jul	127837	Camino internacional				1									1						Cambio ampolleta e ignitor	
12-jul	128160	Calle Rio Claro	1												1						Cambio ampolleta e ignitor	
12-jul	127822	Calle colo-colo				1															Cambio ampolleta	
12-jul	129953	Pje Chichunllante																			Se instalo difusor de vidrio	
12-jul	129954	Pje Chichunllante																			Se instalo difusor de vidrio	
12-jul	129955	Pje Chichunllante		1								1			1						Se cambio ampolleta, ballast, ignitor y porta lampara E-40	
12-jul	129973	Los Abedules		1											1						Se cambio ampolleta, ignitor, portalampara E-40 y difusor de vidrio	
12-jul	186514	Calle del pillan			1							1			1						Se cambio ballast, ignitor y ampolleta	
12-jul	740077	Calle del pillan			1										1						Cambio de ampolleta e ignitor	
12-jul	127107	Camino Pucon-Villarica										1			1						Cambio ampolleta e ignitor	
12-jul	255650	Camino Pucon-Villarica													1						Cambio ignitor	
12-jul	255747	Camino Pucon-Villarica													1						Cambio ignitor	
12-jul	267541	Calle Ansorena		1																	Se cambio ampolleta	
13-jul	S/N	Calle Fresia entre O Higgins, y Alderete																			Se presto apoyo a dpto de ase y ornato para hacer roce en calle fresia entre O Higgins y alderete lado lineas BT energizadas	
13-jul	S/N	Cancha G. Badilla																			Se fue a cancha G. Badilla a medir cantidad de cable concentrico que se debe instalar para enchufe provisorio	
13-jul	S/N	Cancha G. Badilla																			Se instalo enchufe provisorio en cancha, se utilizo materal retirado de bodega	
13-jul	S/N	Calle Fresia, entre Peru y Ecuador																			Se presto apoyo a dpto de ase y ornato en roce lado lineas energizadas	
13-jul	609837	Pje Kachele				1						1		1							Cambio ballast, ignitor y ampolleta	
13-jul	43745	Calle colo-colo				1															Cambio ampolleta	
13-jul	753255	Calle colo-colo													1						Reparación fusible aereo y cambio de ignitor	
13-jul	129606	Calle Incocoyan				1									1						Cambio ampolleta e ignitor	
13-jul	211895	Pje Chile		1											1						Cambio de ampolleta e ignitor	
13-jul	129152	Calle Rio Claro		1																	Cambio ampolleta	
14-jul	S/N	Fresia entre urrutu y pedro valdivia																			Se presto apoyo a dpto de ase y ornato en roce lado de lineas energizadas	
14-jul	S/N	Camino Villarica (El Cristo)				1						1		1					1		Se reacondiciono luminaria para instalai en el cristo camino villarica. Se cambio ballast, ignitor y ampolleta	
14-jul	626067	Camino Villarica-Pucon (El Cristo)																			Se instalo luminaria reacondicionada con gancho de 2" y pernos de 5/8 x 11"	
14-jul	127707	Camino Villarica-Pucon																			Conexion ignitor cortada	
14-jul	127878	Camino Pucon-Villarica										1									Se cambio ampolleta	
15-jul	S/N	Calle Fresia																			Se presto apoyo a dpto de ase y ornato en roce lado lineas energizadas	
15-jul	S/N	Calle Henrique Nivoa																			Se retiro poste metalico con gancho luminaria 1" y luminaria 70w que se callo por viento.	
15-jul	268200	Camino internacional																			Cambio alambrado	
15-jul	128167	Calle meyolafquen		1																	Cambio ampolleta y porta lampara E-40	
15-jul	129734	Calle Peru		1																	Cambio ampolleta y porta lampara E-40	
15-jul	129739	Calle Peru		1																	Cambio ampolleta	
15-jul	S/N	Calle Henrique Novoa																			Se arreglaron conexiones de luminaria a cable concentrico que se cortaron al caer poste	
15-jul	267313	Calle Henrique Novoa																			Se conecta fase cable concentrico para alimentar 2 postes metalicos aut. Operado. por linea AP y fase T cruzadas	
15-jul	S/N	Brasil																			Cambio de automatico. por estar fundido	
15-jul	S/N	Brasil																			se suelta linea por estar frante, y muy proxima a fase T	
15-jul	127892	Brasil																			cambio de automatico monofasicos 50 y 63 A	
15-jul	127891	Brasil																			Se acompaña a don German Paredes. por reclamos en multicancha en el sector sector oscuro	
15-jul	S/N	Jardines del Claro																			Se reara foco de 400 W para luminara zona conflictiva	
15-jul	S/N	Jardines del Claro																			Revison de caída de letreo por soltar cables se repara	
15-jul	S/N	Ansorena																			se instalo foco de 400 W, gancho fleje y hevilas además se rejilla antibandaliza	
19-jul	267814	Jardines del Claro																				
19-jul	S/N	Jardines del Claro				1								2		3						
19-jul	S/N	Pje. Enrique Novoa																			Se cambian 20 Mts de concentrico que se encontraba en cortocircuito	
19-jul	S/N	Pje Sin Nombre																			se cambian 15 mts de cable concentrico que se encontraba cortado.	
19-jul	S/N	Sector Pichares																			Se revisa sector por solicitud de aumento de linea AP, para tal efecto se debe Agregar 300 Mts. de linea AP, existen 8 postes de 8.7 mts aprox	
19-jul	S/N	Municipal																				
19-jul	S/N	Poblacion Libertad																			Se habla con presidente de junta de vecinos por solicitud de iluminar plaza de l sector	
19-jul	S/N	Inspección																			Se realiza inspección en la comuna para hacer listado de luminarias apogadas	
20-jul	561689	Pje Obreque																			Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1" con perno	
20-jul	561610	Pje Obreque																			Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1" con perno	
20-jul	539622	Pje Rio Pitracó																			Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1" con perno	
20-jul	560525	Pje Estero Carmelito																			Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1" con perno	
20-jul	499880	Pje. Estero Lafenco																			Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1" con perno	



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas						Alamb. rudo	Fotocel da	Ballast interior				Ignit or	Port 150	Nor Aut	Inst. rejilla	Lum. 250w	Tubo 36 W	Observaciones
			70	100	150	250	400	400			70	100	150	250							
20-jul	361346	Pje Los Notros																		Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1" con perno	
20-jul	186658	Pje Ocho	1																		
20-jul	610300	Pje. Rio Correntoso	1																		
20-jul	26781	Pje La Peninsula	1																		
20-jul	267827	Pje. Los Gladiolos	1																		
20-jul	688434	Pasarela Quelhue				1						1									
20-jul	247859	Pasarela Quelhue				1															
20-jul	495663	Pje. El Triunfo												1							
20-jul	266781	Balsa Quelhue				1															
20-jul	128135	Balsa Quelhue																			
20-jul	129841	Cacique Pocollanca			1																
20-jul	128971	Desiderio Monroy		1												1					
20-jul	129860	Desiderio Monroy		1												1					
20-jul	129861	Pje. Flores		1												1					
20-jul	126532	G. Alderete				1															
20-jul	129583	Pedro de Valdivia																			
20-jul	129548	G. Urrutia																			
20-jul	498098	Cam. Pucón-Villarica					1														
20-jul	255750	Cam. Pucón-Villarica					1														
20-jul	271090	Cam. Pucón-Villarica					1								1						
20-jul	127635	Cam. Pucón-Villarica																			
20-jul	127618	Cam. Pucón-Villarica					1														
20-jul	S/N	Pedro Shuller																		Se repara CAP encontrando conexiones cortadas	
21-jul	576221	Pje Ocho																		Se realiza extensión de línea con cable prensabaldado 2x16mm PC 576221 y 458743	
21-jul	458743	Pje Ocho																		Se instala luminaria reacondicionada con gancho de 1", utilizando 2 soporte de remate, aislador carrete, pernos 1/2x9", perno 1/2x7" 4 conectores Ampac co cubiertas	
21-jul	S/N	Fresia																		Reclamo por sector apagado, al llegar estaba todo normal	
21-jul	127707	Cam. Villarica														1					
21-jul	S/N	Pobl. Libertad																		Se revisa en terreno plaza se debe instalar 1 poste con 2 focos de extender 30 mts de alimentacion, se informará adon German	
22-jul	S/N	Insteccion																		Se realiza inspeccion camino a Caburgua encontrando todo en buen estado	
22-jul	S/N	Melinda Hots																		Se retira caja de empalme trifasico y poste de pino impregnado de 4 mts, caja estaba sin tapa	
22-jul	127707	Cam. Villarica																		se realiza cambio de fotocelda en el Cristo	
22-jul	S/N	bodegas Municipales																		Se habla con maestro soldador para prepara poste poblacion libertad	
23-jul	S/N	Cruce Palguin Alto																		Se revisan CAP Ruraes	
23-jul	S/N	Cruce Palguin Bajo																		Se revisan CAP Ruraes	
23-jul	S/N	San Luis																		Se revisan CAP Ruraes	
23-jul	S/N	Posta San Pedro																		Se revisan CAP Ruraes	
23-jul	S/N	Cruce Huepil																		Se revisan CAP Ruraes	
23-jul	S/N	Villa San Pedro																		Se revisan CAP Ruraes	
23-jul	262407	Cacique Paitalef																			
23-jul	S/N	Cordillera ALta														1	1				
26-jul	128131	Balsa Quelhue																		Se flejeo caja medidor, se encontraba cortado	
26-jul	S/N	Plaza de armas																		Se limpian 9 difusores de plaza de armas	
26-jul	S/N	Brasil																		Se revisa en terreno solicitud de foho de iluminacion recinto 1 Municipal, se debe instalar poste perfil metalico para instalar foco	
26-jul	S/N	Recinto 2 Municipal																		Se prepara poste para instalar foco en recinto Municipal	
26-jul	S/N	Inspección																		Se realiza recorrido en toda la comuna para hacer listado de luminarias malas	
26-jul	S/N	Saint Jhon																			
27-jul	S/N	Brasil																		se instala poste metalico con foco de 150 W y ballast Exterior con fotocelda para encendido en recinto municipal	
27-jul	S/N	Brasil																		se instala poste de pino impregnado de 4 mts en recinto 1 municipal	
27-abr	S/N	Recinto 2 Municipal																		se instalan 35 mts de cable prensabaldado 2x16mm se utilizan 3 soporte de remate con aisladores queda alimentado desde multicancha calle brasil	
27-jul	767591	San Pedro																		Se cambia luminaria Led por luminaria de Sodio de 100W	
27-jul	648837	Cam. Hufe	1																	Cambio de ampolleta Vialuz por Osram	
27-jul	231433	Cam. Caburgua																			
27-jul	737253	Cam. Internacional								9										Se realambra gancho de luminaria	
27-jul	265760	Las Dalias	1									1								Cambio ampolleta Philips por Osram	
27-jul	490602	LA Morena																		Aut. Operado por consumo	
27-jul	263985	Je. Correntoso		1																Se cambia ampolleta Duralim E 27 por Osram E 40.	
27-jul	S/N	Las Petunias																		Se retira Philips se instala osram	
27-jul	490602	La MGrena																			
28-jul	490602	LA Morena																		Se retira aut. 50 A e instala 63A	
28-jul	S/N	Brasil																		Se instala tapa metalica para automatico multicancha estado municipal por operacion manual de terceros	
28-jul	S/N	Plaza de armas																		Se Laban 10 difusores	
28-jul	S/N	Arrayanes																		Cambio de caja de empale, se instala reloj control programación 18:00 y 24:00 hrs	



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas						Alamb. Focel	Focel da	Ballast interior				Ignit. or	Port. 150	Nor. Aut.	Inst. rejilla	Lum. 250w	Tubo 36 W	Observaciones	
			70	100	150	250	400	400			70	100	150	250								400
29-jul	S/N	Fresia																		Se presta apoyo a departamento de aseo y ornato por roce lado líneas energizadas		
29-jul	S/N	colo Colo																		Se presta apoyo a departamento de aseo y ornato por roce lado líneas energizadas		
29-jul	129591	Pedro de Valdivia											1	1								
29-jul	128042	Arauco				1														Se retira Osram y se instala Osram		
29-jul	609837	Pje. Kechele																				
29-jul	129917	Variante Internacional										1		1								
29-jul	129916	Variante Internacional				1																
29-jul	S/N	Los Arrayanes														1						
30-jul	127743	O'Higgins																		Reparación de conexiones		
30-jul	128067	Variante Internacional																		Reparación CAP Variante Internacional, reloj se encontraba apagado		
30-jul	129916	Variante Internacional																		Se cambian 105 mts de cable concéntrico que se encontraba en cortocircuito y se instalan 105 mts de prensado 2x16mm, con		
30-jul	129915	Variante Internacional																		Se instalan 5 soport de remate, 1 soporte de paso 6 aisladores carrete, 10 conectores Ampaconcubiertas PC 127716, 129915, 129914 y 129913		
30-jul	S/N	Recinto 2 Municipal																		Se cambia enchufe en mal estado baler mecánico		
30-jul	129838	Los Pilos	1																	Se retira Ampolleta Philips se instala Osram		
30-jul	129937	Los Pilos																		Se repara ignitor que se encontraba colgando		
30-jul	649317	Pje. Sin Nombre Final del Pillan																		Se repara ballast que se encontraba colgando		
30-jul	651050	Pje Sin Nombre Final Del Pillan	1																	Se retira Vialux se instala Osram		
30-jul	211886	Turbina Baja		1																Cambio Ampolleta EuroLam 27 a Osram E 40		
30-jul	127760	O'Higgins																		Reparación de conexiones		
30-jul	459600	Cam. Internacional					1													se retira ampolleta Vialux se instala Osram		
30-jul	S/N	Colombia				1														se retira ampolleta Vialux se instala Osram		
			18	24	8	34	13	1		9	2	1	3	11	3	42	3	5	1	2	1	

Electricidad y Proyectos Ltda.
 RUT 77.734.590-6
 España # 25 Fono 52 742002
 TEMUCO

Genaro Parada y

Tesorería Municipal, Pucón

De: ALEJANDRO FUENTES [afuentes@factoringcreacion.cl]
Enviado el: Viernes, 09 de Julio de 2010 10:34
Para: tesoreria@municipalidadpucon.cl
CC: Evelyn; adquisiciones@municipalidadpucon.cl
Asunto: Fw: poder

Señora Linian Fonseca por intermedio de este correo autorizo al Señor Héctor Pinilla Aviles rut :12.743.496-4 para retirar el cheque por \$2.000.000.- girado a nombre de Factoring Creación Novena Región S.A.

Atten,

Alejandro Fuentes Asenjo
Gerente
Factoring Creación Novena Región S.A.

Fono: 45- 213920
Fono: 45- 213865

13/08/2010

PODER SIMPLE

HERNAN ALEJANDRO FUENTES ASENJO Rut: **9.792.843-6** en representación de **FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A.**, Rut: **99.597.360-K**, ambos domiciliados en Temuco, Calle Antonio Varas N° 920 oficina 53, Comuna de Temuco, confiere poder a **Hector Pinilla Aviles**, Rut: **12.743.496-4** para retirar documentos originados del pago de factura (s) a nombre de **Factoring Creación Novena Región S.A.** Rut: **99.597.360-K**.

Temuco, 13 Agosto de 2010

Alejandro Fuentes Asenjo
Gerente
Factoring Creación Novena Región

HERNAN ALEJANDRO FUENTES ASENJO
GERENTE
p.p. **FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A.**



Electricidad y Proyectos Limitada
 Giro: CONTRATISTA y Mantenimiento de Alumbrado Público
 Poda de árboles próximos a líneas eléctricas energizadas
 Roce y despeje bajo líneas de alta tensión
 Otros servicios prestados a empresas
 Obras de conservación, mantención, limpieza y pintura de edificios
 Construcción y mantención de áreas
 Casa Matriz: España N° 25 - Temuco
 Fono: (45)242100 Fax: (45)242101
 Suc.: Las Violetas N° 28 - Pucón
 E-mail: info@epservicios.cl
 www.epservicios.cl

R.U.T.: 77.754.590-6

FACTURA

N° 834

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha 02 de AGOSTO de 2010.
 Señor (es) J. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección AUDA BERNARDO OHIGGINS N° 483
 Guía de despacho _____ Teléfono _____
 Giro SERVICIO PUBLICO
 R.U.T. 69.191.600-6
 Comuna PUCON
 Supervisor _____
 Condiciones de Pago _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010. Se ADJUNTA DETALLE DE TRABAJOS EFECTUADOS.		2.000.000
<p>El crédito representado por el presente documento, ha sido cedido a FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A., Dirección: Antonio Varas 920, of. 503, Rut.: 99.597.360 - K, a quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelada.</p> <p>Temuco, _____ de _____ del _____</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA DEL CEDENTE</p> <p>Copia de Factura de Crédito Fiscal</p> <p>Of. de Partes I, Municipalidad Pucón Recibido : <u>03-8-2010</u> Fecha : <u>09:45HR</u> Hora : _____</p> <p>CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede esta conforme al documento que he tenido a la vista TEMUCO <u>09 AGO 2010</u> CANCELADO</p> <p>JOAN ANTONIO LOYOLA NOTARIO PUBLICO</p> <p>Nombre: <u>Jose</u> R.U.T.: <u>15.018.411-6</u> Recinto _____ Fecha <u>3-08-2010</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha _____</p> <p><small>El acuse de recien que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 5° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small></p>			
		TOTAL NETO \$	1.630.672
		19% I.V.A. \$	319.328
		TOTAL \$	2.000.000

Quadruplicado: Cobro Ejecutivo Cedible

LISEP S.A.P. - Almirante 77 - Fonofax (45) 212 819 - E-Mail: info@lispes.cl